



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре

улица Студенческая, 5А, город Ханты-Мансийск; телефон: +7 (3467) 351-802; E-mail: gochshm@guhmao.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

улица Студенческая, 5А, город Ханты-Мансийск; телефон: +7 (3467) 351-839; E-mail: gpnugps@guhmao.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по городу Когалыму)

проспект Нефтяников, 3, город Когалым, 628483; телефон: +7 (34667) 4-41-81; E-mail: nadzorgpn@mail.ru

Предписание № 25/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках)
и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

« 28 » мая 20 21 года
(дата составления предписания)

Муниципальному автономному образовательному учреждению

«Средняя общеобразовательная школа № 7»

(МАОУ СОШ № 7; ОГРН 1028601442682; ИНН 8608040594; далее по тексту – СОШ № 7),

в лице директора МАОУ СОШ № 7

Наливайкиной Татьяны Алексеевны.

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),
владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора города Когалыма

(наименование органа ГПН)

по пожарному надзору от 23.04.2021 № 25-ПБ, статьи 6 Федерального закона РФ

от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – ФЗ № 69-ФЗ),

в период с 14 часов 30 минут 21.05.2021 до 17 часов 00 минут 28.05.2021,

проведена **плановая, выездная** проверка

Государственным инспектором города Когалыма по пожарному надзору,

старшим инженером отдела надзорной деятельности и профилактической работы

(по городу Когалыму) управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре,

капитаном внутренней службы Сибуковым Тимуром Тахировичем,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего (-их) проверку,

в отношении объекта защиты:

«Средняя общеобразовательная школа № 7», находящегося в оперативном управлении

МАОУ СОШ № 7, на основании свидетельства о государственной регистрации права от 21.01.2015 серии 86-АБ № 802347, расположенного по адресу: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Когалым, улица Степана Повха, 13.
наименование объекта защиты (надзора) и его адрес)

совместно с:

1. Наливайкина Татьяна Алексеева – директор СОШ № 7.
2. Хананова Светлана Васильевна – заместитель директора по административно-хозяйственной части СОШ № 7
3. Белоусов Игорь Феликсович – заместитель директора общества с ограниченной ответственностью «Комплексные Системы Безопасности «Альтернатива» (ООО «КСБ «Альтернатива»; ОГРН 1148608000122; ИНН 8608056629; Лицензия МЧС России от 26.05.2014 № 86-Б/00051).
4. Зализняк Василий Васильевич – инженер по техническому обслуживанию и ремонту ВПВ ООО «КСБ «Альтернатива».

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с ФЗ № 69-ФЗ, необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
	«Средняя общеобразовательная школа № 7» МАОУ СОШ № 7, по адресу: город Когалым, улица Степана Повха, 13 (далее по тексту – объект защиты, здание).			Ф 4.1
1.	Над эвакуационными выходами № 1 и № 2, ведущих из помещения «Столовая» в коридор первого этажа здания, отсутствуют световые оповещатели «Выход». <i>(по факту в помещении на 180 посадочных мест установлены эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения).</i>	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приказ Росстандарта от 14.07.2020 № 1190 «Об утверждении перечня документов...»; п. 5.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».	09.08.2021	

2.	<p>Помещение «Спортивный зал» второго этажа здания не оборудовано дымовыми пожарными извещателями. (<i>по факту установлены датчики пламени</i>).</p>	<p>п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приказ Росстандарта от 14.07.2020 № 1190 «Об утверждении перечня документов...»; п. 38 табл. А.3, п. А10, прил. А (обязательное), п. А3, п. 4 табл. М1 СП 5.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; пп. 48, 11 табл. 1, пп. 4.3, 4.4, 4.8 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»</p>	09.08.2021
3.	<p>В помещении «Актный зал» первого этажа здания, на расстоянии 3 метров от оповещателей, звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) обеспечивают общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) менее 75 дБА (<i>по факту – 65 дБА</i>).</p>	<p>п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приказ Росстандарта от 14.07.2020 № 1190 «Об утверждении перечня документов...»; п. 4.1 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»</p>	09.08.2021
4.	<p>В помещении «Библиотека» первого этажа здания, на расстоянии 3 метров от оповещателей, звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) обеспечивают общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) менее 75 дБА (<i>по факту – 72 дБА</i>).</p>	<p>п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приказ Росстандарта от 14.07.2020 № 1190 «Об утверждении перечня документов...»; п. 4.1 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»</p>	09.08.2021

5.	В помещении «Раздевалка» возле помещения «Спортзал» второго этажа здания, на расстоянии 3 метров от оповещателей, звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) обеспечивают общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) менее 75 дБА (по факту – 68 дБА).	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приказ Росстандарта от 14.07.2020 № 1190 «Об утверждении перечня документов...»; п. 4.1 СП 3.13.130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	09.08.2021	
----	--	---	------------	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе подать, в течение пятнадцати дней с даты получения, возражение в письменной форме вышестоящему должностному лицу, либо в трёхмесячный срок обжаловать настоящие предписания в целом или его отдельные положения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьёй 38 ФЗ № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъёмщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инженер ОНДиПР (по г. Когалыму)

УНДиПР Главного управления МЧС России

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре


Сибуков Тимур Тахирович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)


« 28 » мая 2021 года



(подпись)

Предписание для исполнения получил (-а):

(подпись)



(должность, фамилия, инициалы)

«21» мая 2021 года

Пометка об отказе ознакомления с предписанием: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего (-их) проверку)

Копия предписания направлена: _____

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)