

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: ПМ 86250041000117058611

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: <https://private.proverki.gov.ru/private/pm/27130699#info>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

по Ханты-Мансийскому автономному округу – ЮГРЕ

Территориальный отдел в городе Когалыме

ул. Молодежная, 17, г. Когалым, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА,

Тюменская область, 628486

телефон: 2-36-89 (34667) факс: 2-81-94 (34667) e-mail:

Kogalym@86.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 76830253, ОГРН 1058600003681, ИНН/КПП 8601024794/860101001

(указывается наименование территориального отдела)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований
от 19.02.2025 № 6-Н**

628486, Тюменская область, ХМАО – ЮГРА, г. Когалым, ул. Молодежная, 17

(место выдачи предписания)

Главный специалист – эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Когалыме

(должность лица, составившего предписание)


Наливайко Лариса Радиковна

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении профилактического визита, проведенного в соответствии со статьей 52.1 Федерального закона от 31.07.2020 № 248 ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в рамках проведения профилактического визита ПМ 86250041000117058611

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении



МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №7" ГОРОДА КОГАЛЫМА (МАОУ СОШ №7);

ОГРН: 1028601442682, Дата присвоения ОГРН: 13.11.2002, ИНН: 8608040594, КПП: 860801001; Юридический адрес: 628486, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г КОГАЛЫМ, УЛ СТЕПАНА ПОВХА, Д. 13;

Фактический адрес осуществления деятельности: 628486, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г КОГАЛЫМ, УЛ СТЕПАНА ПОВХА, Д. 13;

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

При проведении профилактического визита в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №7" ГОРОДА КОГАЛЫМА (МАОУ СОШ №7) ОГРН: 1028601442682, Дата присвоения ОГРН: 13.11.2002, ИНН: 8608040594, КПП: 860801001, и рассмотрении протокола осмотра от 06.02.2025г., экспертного заключения № СУ.12.У.05455.02.25 от 18.02.2025 г., протокола измерений параметров микроклимата № 64.25.Ф.К. от 14.02.2025 г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ХМАО-Югре в г. Сургуте и в Сургутском районе, в г. Когалыме» выявлены нарушения обязательных требований, а именно:

1) 06.02.2025 г. в период с 10 ч. 30 мин. до 11 ч. 22 мин. при визуальном обследовании (осмотре) помещений в МАОУ СОШ №7, расположенном по адресу: 628486, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г КОГАЛЫМ, УЛ СТЕПАНА ПОВХА, Д. 13, установлено, что в пищеблоке (моечный цех) напольное покрытие имеет повреждения.

Данный факт является нарушением **ст. 11, ст.28** Федерального закона от 30.03.1999 N 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», **п. 2.5.2.** СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Факт нарушения подтверждается фототаблицей к акту профилактического визита от 19.02.2025 г. № ПМ 86250041000117058611 (фото № 1), протоколом осмотра от 06.02.2025 г., экспертным заключением № СУ.12.У.05455.02.25 от 18.02.2025 г.

2) 06.02.2025 г. в период с 10 ч. 30 мин. до 11 ч. 22 мин. при визуальном обследовании (осмотре) помещений в МАОУ СОШ №7, расположенном по адресу: 628486, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г КОГАЛЫМ, УЛ СТЕПАНА ПОВХА, Д. 13, установлено, что в складе для сыпучих продуктов (пищеблок), в моечном цехе (пищеблок), в кабинете № 214 имеются дефекты внутренней отделки помещения, а именно:

- склад для сыпучих продуктов – дефекты на стене и потолке;
- моечный цех – дефекты на стене (вентиляционный короб), потоке;
- кабинет № 214 – дефекты на стене.

Данный факт является нарушением **ст. 11, ст.28** Федерального закона от 30.03.1999 N 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», **п. 2.5.3.** СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Факт нарушения подтверждается фототаблицей к акту профилактического визита от 19.02.2025 г. № ПМ 86250041000117058611 (фото № 2,3,4,5,6), протоколом осмотра от 06.02.2025 г., экспертным заключением № СУ.12.У.05455.02.25 от 18.02.2025 г.

3) 06.02.2025 г. в период с 10 ч. 30 мин. до 11 ч. 22 мин. при визуальном обследовании (осмотре) помещений в МАОУ СОШ №7, расположенном по адресу: 628486, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г КОГАЛЫМ, УЛ СТЕПАНА ПОВХА, Д. 13, установлено, что в складе для сыпучих продуктов (пищевых), в кабинетах № 213, № 215, № 311, № 314, в женском туалете (3 этаж) имеются лампы, находящиеся в неисправном состоянии.

Данный факт является нарушением **ст. 11, ст.28** Федерального закона от 30.03.1999 N 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», **п. 2.8.9.** СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Факт нарушения подтверждается фототаблицей к акту профилактического визита от 19.02.2025 г. № ПМ 86250041000117058611 (фото № 7,8,9,10,11,12,13), протоколом осмотра от 06.02.2025 г., экспертным заключением № СУ.12.У.05455.02.25 от 18.02.2025 г.

4) 06.02.2025 г. в период с 10 ч. 30 мин. до 11 ч. 22 мин. при визуальном обследовании (осмотре) помещений в МАОУ СОШ №7, расположенном по адресу: 628486, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г КОГАЛЫМ, УЛ СТЕПАНА ПОВХА, Д. 13, установлено, что в кабинете № 213 на вентиляционной решетке имеются следы загрязнений.

Данный факт является нарушением **ст. 11, ст.28** Федерального закона от 30.03.1999 N 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», **п. 2.11.8.** СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Факт нарушения подтверждается фототаблицей к акту профилактического визита от 19.02.2025 г. № ПМ 86250041000117058611 (фото № 14), протоколом осмотра от 06.02.2025 г., экспертным заключением № СУ.12.У.05455.02.25 от 18.02.2025 г.

5) В МАОУ СОШ №7, расположенном по адресу: 628486, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г КОГАЛЫМ, УЛ СТЕПАНА ПОВХА, Д. 13, в помещении кабинета № 104, согласно протоколу измерений параметров микроклимата в жилых и общественных зданиях № 64.25.Ф.К от 14.02.2025 г., экспертному заключению ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ХМАО-Югре в г. Сургуте и в Сургутском районе, в г. Когалыме» № СУ.12.У.05455.02.25 от 18.02.2025 г., параметры микроклимата не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по относительной влажности – в контрольной точке № 1 среднее значение от $26,4\% \pm 3,46$ до $26,7\% \pm 3,46$, в контрольной точке № 2 среднее значение от $27,2\% \pm 3,46$ до $27,3\% \pm 3,46$, при гигиеническом нормативе от 40% до 60%.

Данный факт является нарушением **ст. 11, ст.28** Федерального закона от 30.03.1999 N 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», **п. 2.7.1** СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», **п. 98 таблицы 5.34** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Факт нарушения подтверждается протоколом измерений параметров микроклимата в жилых и общественных зданиях № 64.25.Ф.К от 14.02.2025г., экспертным заключением № СУ.12.У.05455.02.25 от 18.02.2025 г.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь статьей 52.1 Федерального закона от 31.07.2020 № 248 ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

МУНИЦИПАЛЬНОМУ АВТОНОМНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №7" ГОРОДА КОГАЛЫМА (МАОУ СОШ №7)

ОГРН: 1028601442682, Дата присвоения ОГРН: 13.11.2002, ИНН: 8608040594, КПП: 860801001
Юридический адрес: 628486, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г КОГАЛЫМ, УЛ. СТЕПАНА ПОВХА, Д. 13;

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

УСТРАНИТЬ выявленные нарушения в срок до «10» апреля 2025 г

Об исполнении настоящего предписания сообщить в письменной форме с приложением документов и материалов, подтверждающих исполнение настоящего предписания в срок до «10» апреля 2025 г.

1) В МАОУ СОШ №7, расположенном по адресу: 628486, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г КОГАЛЫМ, УЛ СТЕПАНА ПОВХА, Д. 13, в пищеблоке (моечный цех) устранить повреждения напольного покрытия.

2) В МАОУ СОШ №7, расположенном по адресу: 628486, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г КОГАЛЫМ, УЛ СТЕПАНА ПОВХА, Д. 13, в складе для сыпучих продуктов (пищеблок), в моечном цехе (пищеблок), в кабинете № 214 устранить дефекты внутренней отделки помещения, а именно:

- в складе для сыпучих продуктов – дефекты на стене и потолке;
- в моечном цехе – дефекты на стене (вентиляционный короб), потоке;
- в кабинете № 214 – дефекты на стене.

3) В МАОУ СОШ №7, расположенном по адресу: 628486, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г КОГАЛЫМ, УЛ СТЕПАНА ПОВХА, Д. 13, в складе для сыпучих продуктов (пищеблок), в кабинетах № 213, № 215, № 311, № 314, в женском туалете (3 этаж) источники искусственного освещения (лампы) привести в исправное состояние.

4) В МАОУ СОШ №7, расположенном по адресу: 628486, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г КОГАЛЫМ, УЛ СТЕПАНА ПОВХА, Д. 13, в кабинете № 213 на вентиляционной решетке устранить следы загрязнений.

5) В МАОУ СОШ №7, расположенном по адресу: 628486, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г КОГАЛЫМ, УЛ СТЕПАНА ПОВХА, Д. 13, в кабинете № 104 параметры микроклимата привести в соответствие, согласно требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (предоставить протокол измерений параметров микроклимата).

9) Представить в адрес ТОУ Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Когалыме документы, свидетельствующие об устранении данных нарушений в установленные сроки.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №7" ГОРОДА КОГАЛЫМА (МАОУ СОШ №7)
ОГРН: 1028601442682, Дата присвоения ОГРН: 13.11.2002, ИНН: 8608040594, КПП: 860801001
Юридический адрес: 628486, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г КОГАЛЫМ, УЛ. СТЕПАНА ПОВХА, Д. 13;

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист – эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г.
Когалыме



Наливайко Л.Р.

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «19» февраля 2025 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

лично 2 февр

19.02.25г