

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: ПМ 86240041000109301704

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
<https://private.proverki.gov.ru/private/pm/19373792>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека

по Ханты-Мансийскому автономному округу – ЮГРЕ

Территориальный отдел в городе Когалыме

ул. Молодежная, 17, г. Когалым, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА,

Тюменская область, 628480

телефон: 2-36-89 (34667) факс: 2-81-94 (34667) e-mail:

Kogalym@86.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 76830253, ОГРН 1058600003681, ИНН/КПП 8601024794/860101001

(указывается наименование территориального отдела)

Предписание

**об устранении выявленных нарушений обязательных требований
от 13.02.2024 № 02-Н**

628484, Тюменская область, ХМАО – ЮГРА, г. Когалым, ул. Молодежная, 17

(место выдачи предписания)

Главный специалист – эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
ХМАО-Югре в г. Когалыме

(должность лица, составившего предписание)

Наливайко Лариса Радиковна

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении профилактического визита, проведенного на основании абзаца 2 пункта 11(4)
постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях
организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» в
рамках проведения профилактического визита ПМ 86240041000109301704

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №7" ГОРОДА КОГАЛЫМА (МАОУ СОШ
№7) ОГРН: 1028601442682, Дата присвоения ОГРН: 13.11.2002, ИНН: 8608040594,
КПП: 860801001

628485, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Степана Повха улица, 13

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

При проведении профилактического визита в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №7" ГОРОДА КОГАЛЫМА (МАОУ СОШ №7) ОГРН: 1028601442682, Дата присвоения ОГРН: 13.11.2002, ИНН: 8608040594, КПП: 860801001, и рассмотрении экспертного заключения № СУ.12.У.04585.02.24 от 12.02.2024 г., с приложением Акта инспекции объектов хозяйственной и иной деятельности, работ, услуг, технологических процессов, рабочих мест от 12.02.2023 г., экспертного заключения № СУ.12.У.04586.02.24 от 12.02.2024 г., с приложением Акта инспекции проектной и иной документации, продукции, факторов среды обитания, результатов лабораторно-инструментальных исследований от 12.02.2024 г., протоколов лабораторных исследований № № 56.24.Ф.К. от 08.02.2024 г., № 57.24.Ф.К. от 08.02.2024 г., № 424.К.24 от 09.02.2024 г., № 425.К.24 от 09.02.2024 г., № 426.К.24 от 09.02.2024 г., № 16.24.В.К. от 08.02.2024 г., филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ХМАО-Югре в г. Сургуте и в Сургутском районе, в г. Когалыме» выявлены нарушения обязательных требований, а именно:

1) 07.02.2024 г. в период с 10 ч. 12 мин. до 11 ч. 40 мин. при визуальном обследовании (осмотре) помещений МАОУ СОШ №7, по адресу: 628485, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Степана Повха улица, 13, установлено, что в холле 1 этажа (около инвентарной комнаты), в холле 1 этажа (умывальная зона), в кабинете № 308, № 108 имеются лампы, находящиеся в неисправном состоянии.

Данный факт является нарушением ст. 11, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений.

Факт нарушения подтверждается фототаблицей к акту профилактического визита от 13.02.2024г. № ПМ 86240041000109301704 (фото № 1, 2, 3, 4, 5), протоколом осмотра от 07.02.2024г., экспертным заключением № СУ.12.У.04585.02.24 от 12.02.2024г. с приложением (Акт инспекции от 12.02.2024 г.).

2) 07.02.2024 г. в период с 10 ч. 12 мин. до 11 ч. 40 мин. при визуальном обследовании (осмотре) помещений МАОУ СОШ №7, по адресу: 628485, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Степана Повха улица, 13, установлено, что в кабинете № 320, № 219, в пищеблоке (горячий цех) напольное покрытие имеет повреждения.

Данный факт является нарушением ст. 11, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

Факт нарушения подтверждается фототаблицей к акту профилактического визита от 13.02.2024г. № ПМ 86240041000109301704 (фото № 6, 7, 8), протоколом осмотра от 07.02.2024г., экспертным заключением № СУ.12.У.04585.02.24 от 12.02.2024г. с приложением (Акт инспекции от 12.02.2024 г.).

3) 07.02.2024 г. в период с 10 ч. 12 мин. до 11 ч. 40 мин. при визуальном обследовании (осмотре) помещений МАОУ СОШ №7, по адресу: 628485, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Степана Повха улица, 13, установлено, что в кабинете № 308, имеются дефекты и нарушения целостности поверхности мебели, что не позволяет должным образом проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.

Данный факт является нарушением требований **ст.1, ст.11, , ст.28, ст. 55** Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», **п. 3 ст.5** ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» **п.2.4.9.** санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Факт нарушения подтверждается фототаблицей к акту профилактического визита от 13.02.2024г. № ПМ 86240041000109301704 (фото № 9, 10, 11), протоколом осмотра от 07.02.2024г., экспертным заключением № СУ.12.У.04585.02.24 от 12.02.2024г. с приложением (Акт инспекции от 12.02.2024 г.).

4) 07.02.2024 г. в период с 10 ч. 12 мин. до 11 ч. 40 мин. при визуальном обследовании (осмотре) помещений МАОУ СОШ №7, по адресу: 628485, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Степана Повха улица, 13, установлено, что в мужском туалете (3 этаж), в мужском туалете (3 этаж, около кабинета № 320) в кабинках отсутствуют мусорные ведра и держатели для туалетной бумаги.

Данный факт является нарушением **ст. 11, ст.28** Федерального закона от 30.03.1999 N 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», **п. 2.4.11.** СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Факт нарушения подтверждается фототаблицей к акту профилактического визита от 13.02.2024г. № ПМ 86240041000109301704 (фото № 12, 13, 14, 15), протоколом осмотра от 07.02.2024г., экспертным заключением № СУ.12.У.04585.02.24 от 12.02.2024г. с приложением (Акт инспекции от 12.02.2024 г.).

5) 07.02.2024 г. в период с 10 ч. 12 мин. до 11 ч. 40 мин. при визуальном обследовании (осмотре) помещений МАОУ СОШ №7, по адресу: 628485, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Степана Повха улица, 13, установлено, что в кабинете № 314 имеются дефекты внутренней отделки помещения (стена, потолок).

Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Данный факт является нарушением **ст. 11, ст.28** Федерального закона от 30.03.1999 N 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», **п. 2.5.3.** СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Факт нарушения подтверждается фототаблицей к акту профилактического визита от 13.02.2024г. № ПМ 86240041000109301704 (фото № 16, 17), протоколом осмотра от 07.02.2024г.,

экспертным заключением № СУ.12.У.04585.02.24 от 12.02.2024г. с приложением (Акт инспекции от 12.02.2024 г.).

6) 07.02.2024 г. в период с 10 ч. 12 мин. до 11 ч. 40 мин. при визуальном обследовании (осмотре) помещений МАОУ СОШ №7, по адресу: 628485, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Степана Повха улица, 13, установлено, что в кабинете ритмики (3 этаж), на вентиляционной решетке, имеются следы загрязнений.

Данный факт является нарушением ст. 11, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.11.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Факт нарушения подтверждается фототаблицей к акту профилактического визита от 13.02.2024г. № ПМ 86240041000109301704 (фото № 18), протоколом осмотра от 07.02.2024г., экспертным заключением № СУ.12.У.04585.02.24 от 12.02.2024г. с приложением (Акт инспекции от 12.02.2024 г.).

7) 07.02.2024 г. в период с 10 ч. 12 мин. до 11 ч. 40 мин. при визуальном обследовании (осмотре) помещений МАОУ СОШ №7, по адресу: 628485, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Степана Повха улица, 13, установлено, что в женском туалете (2 этаж, около кабинета № 203) дезинфицирующий раствор хранится в доступном для детей месте, не исключающее доступ к ним детей.

Данный факт является нарушением требований ст. 1, ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 2.4.12. Санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Факт нарушения подтверждается фототаблицей к акту профилактического визита от 13.02.2024г. № ПМ 86240041000109301704 (фото № 19), протоколом осмотра от 07.02.2024г., экспертным заключением № СУ.12.У.04585.02.24 от 12.02.2024г. с приложением (Акт инспекции от 12.02.2024 г.).

8) При рассмотрении документации: расписания уроков, расписания звонков МАОУ СОШ №7 на 2023-2024 учебный год, утвержденные Приказом от 31.08.2023г. № 502, Приказом от 31.08.2023 г. № 501, экспертного заключения № СУ.12.У.04586.02.24 от 12.02.2024 г. с приложением (Акт инспекции от 12.02.2024 г.) установлено, что объем максимально допустимой нагрузки превышает допустимые значения, а именно:

- в 1 - А классе в четверг 5 уроков;
- в 1 - Б классе во вторник 5 уроков;
- в 1 - В классе в среду 5 уроков;
- в 1 - Г классе во вторник 5 уроков;
- в 1 - И классе в среду 5 уроков,

- в 4-х классах (Б, В, И) два раза в неделю по 6 уроков, в классах (А, Г, Д) один раз в неделю, при учете, что в расписании занятий не включены 3 урока физической культуры. Для обучающихся 1 классов в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 30 минут, в место 40 минут.

Данный факт является нарушением требований ст. 1, ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 3.4.16. Санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи",

таблицы 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Факт нарушения подтверждается экспертным заключением № СУ.12.У.04586.02.24 от 12.02.2024г. с приложением (Акт инспекции от 12.02.2024 г.), расписанием уроков, расписанием звонков МАОУ СОШ №7 на 2023-2024 учебный год, утвержденные Приказом от 31.08.2023г. № 502, Приказом от 31.08.2023 г. № 501.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля», пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

с целью устранения выявленных нарушений предписываю:
МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ
"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №7" ГОРОДА КОГАЛЫМА (МАОУ СОШ
№7) ОГРН: 1028601442682, Дата присвоения ОГРН: 13.11.2002, ИНН: 8608040594,
КПП: 860801001

628485, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Степана Повха улица, 13
(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

УСТРАНИТЬ выявленные нарушения в срок до 01 апреля 2024 г

Об исполнении настоящего предписания сообщить в письменной форме с приложением документов и материалов, подтверждающих исполнение настоящего предписания в срок до «01» апреля 2024 г.

1) В МАОУ СОШ №7, по адресу: 628485, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Степана Повха улица, 13, в холле 1 этажа (около инвентарной комнаты), в холле 1 этажа (умывальная зона), в кабинете № 308, № 108 установить исправные источники искусственного освещения.

2) В МАОУ СОШ №7, по адресу: 628485, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Степана Повха улица, 13, в кабинете № 320, № 219, в пищеблоке (горячий цех) устранить повреждения напольного покрытия.

3) В МАОУ СОШ №1, по адресу: 628485, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Степана Повха улица, 13, в кабинете № 308, устранить дефекты и нарушения целостности поверхности мебели.

4) В МАОУ СОШ №7, по адресу: 628485, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Степана Повха улица, 13, в мужском туалете (3 этаж), в мужском туалете (3 этаж, около кабинета № 320) в кабинках установить мусорные ведра и держатели для туалетной бумаги.

5) В МАОУ СОШ №7, по адресу: 628485, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Степана Повха улица, 13, в кабинете № 314 устранить дефекты внутренней отделки помещения (стена, потолок).

6) В МАОУ СОШ №7, по адресу: 628485, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Степана Повха улица, 13, в кабинете ритмики (3 этаж), на вентиляционной решетке устранить следы загрязнений.

7) В МАОУ СОШ №7, по адресу: 628485, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Степана Повха улица, 13, в женском туалете (2 этаж, около кабинета № 203) дезинфицирующие растворы хранить в недоступном для детей месте, исключающий доступ к ним детей.

8) В МАОУ СОШ №7, по адресу: 628485, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Степана Повха улица, привести в соответствие расписание уроков, расписание звонков.

9) Представить в адрес ТОУ Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Когалыме документы, свидетельствующие об устранении данных нарушений в установленные сроки.
(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №7" ГОРОДА КОГАЛЫМА (МАОУ СОШ №7)
ОГРН: 1028601442682, Дата присвоения ОГРН: 13.11.2002, ИНН: 8608040594, КПП: 860801001
628485, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Степана Повха улица, 13
(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист – эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г.
Когалыме



Наливайко Л.Р.

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «02» 02 2024 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

Устав 8 улиц