

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека

по Ханты-Мансийскому автономному округу – ЮГРЕ
Территориальный отдел в городе Когалыме

ул. Молодежная, 17, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская область, 628480
телефон: 2-36-89 (34667) факс: 2-81-94(34667) e-mail: kogalym@86.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 76830253, ОГРН 1058600003681, ИНН/КПП 8601024794/860101001

ПРЕДПИСАНИЕ № 205

«22 » апреля 2021 г.

Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора
по ХМАО-Югре в г.Когалыме
ул. Молодежная, 17
(место вынесения)

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г.
Когалыме **Казанцев Иван Сергеевич**
на основании акта плановой проверки № 108 от 22.04.2021г. о нарушении требований санитарного
законодательства РФ.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 26 декабря
2008 г. N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», подпунктами
1 и 4 пункта 1 статьи 44 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», пунктом 2 статьи 40 Закона Российской
Федерации «О защите прав потребителей» и Положением о Федеральной службе по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - предписывает:

Наименование предприятия (ПБОЮЛ) Муниципальному автономному общеобразовательному
учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 7» города Когалыма
Юридический адрес 628484, РФ, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Когалым, ул. Повха, 13
Регистрационный номер 1028601442682 свидетельство серия _____
ИНН 8608040594 телефон № 8 (34667) 2-31-32
Генеральный директор (руководитель) Наливайкина Татьяна Алексеевна
Фактический адрес, по которому осуществляется (предпринимательская) деятельность 628485, РФ,
Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Когалым, ул. Степана Повха, 13

Согласно акту проверки № 108 от 22.04.2021г. установлены нарушения:

1. В туалете начальных классов (мужской) на унитазе имеется трещина.
Данный факт является нарушением требований ст. 1, 11, 28 Федерального закона от 30 марта
1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 2.4.11 СП
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи».
2. В помещении туалета для начальных классов, помещении для хранения и обработки
спортивного инвентаря (спортзал) напольная плитка имеет повреждения, не допускающие проводить
качественную влажную уборку и дезинфекцию.
Данный факт является нарушением требований ст. 1, 11, 28 Федерального закона от 30 марта
1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 2.5.2 СП
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи».
3. В помещении для хранения спортивного инвентаря (спортзал) на стене отбита плитка, что не позволяет
проводить качественную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, в
раздевалках 1Б и 3В класса потолок имеет следы протеканий.

Данный факт является нарушением требований ст. 1, 11, 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4. Согласно паспортам приточной и вытяжной вентиляции МАОУ СОШ № 7 системы вентиляции находятся в неудовлетворительном состоянии. В ходе проведения инспекции предоставлен акт о проверке работоспособности системы вентиляции от 27.07.2020г. выполненного ООО «Теплосервис», в соответствии с результатами осмотра которого установлено, что агрегаты выполняющие функцию притока воздуха технически устарели и имеют значительный износ за время эксплуатации, отсутствуют системы фильтрации воздуха, отсутствуют системы регулирования температуры подающего воздуха, отсутствуют аварийно-пожарные клапана, отсутствуют шумоглушители, имеются посторонние шумы и вибрации, отсутствует защита от замерзания калориферов, отсутствует аварийная система отключения вентиляционных агрегатов при пожаре, агрегаты выполняющие функцию удаления воздуха классов, туалетов, спортзала - неисправны, в заключении указано, что оборудование технически устарело и подверглось значительному износу за время эксплуатации, требуется полная реконструкция системы вентиляции здания.

Данный факт свидетельствует о **не соответствии** требованиям ст. 1, 11, 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

5. В помещении для хранения и обработки инвентаря (спортзал) не работает искусственное освещение, осветительный прибор не имеет светорассеивающую конструкцию, в кабинетах № 202, № 204, 319, помещении малого спортзала имеются перегоревшие люминесцентные лампы.

Данный факт является нарушением требований ст. 1, 11, 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 2.8.6, п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

6. В кабинете № 319 вытяжные вентиляционные решетки содержат следы загрязнений. Данный факт является нарушением требований ст. 1, 11, 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 2.11.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

7. В организации в полном объеме не проводятся противоэпидемические мероприятия, а именно, не проводится регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования в учебных кабинетах 3 этажа, в кабинете № 202.

Данный факт является нарушением требований ст. 1, 11, 28, 29 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 2.3. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

8. При обеденном зале установлены умывальники в количестве 7 штук на 180 посадочных мест.. Данный факт является нарушением требований ст. 1, 11, 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 3.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» согласно которому при обеденном зале устанавливаются умывальники из расчета один кран на 20 посадочных мест

9. При анализе фактического среднесуточного количества пищевых веществ с усредненной потребностью в пищевых веществах для обучающихся с 7 до 11 лет установлено превышение по содержанию Витамина А, фосфора, железа.

Данный факт является нарушением требований ст. 1, 11, 17, 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 8.1.2,

приложения № 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

10. Продолжительность перемен с сентября по декабрь и с января по май **не соответствует** требованиям **п. 3.4.16** СП 2.4.3648-20 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Данный факт является нарушением требований ст. 1, 11, 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения",

ПРЕДПИСАЛ:

В соответствии с п. 1.1) ст. 17 Федерального закона № 294 ФЗ от 26.12.2008 г «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля и муниципального контроля», ст. 11, 44, 50, 51 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52 ФЗ от 30.03.1999 г. и Положением о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

В срок до 01.12.2021г. УСТРАНИТЬ выявленные нарушения

1. В туалете начальных классов (мужской) заменить унитаз имеющий дефект.
2. В помещении туалета для начальных классов, помещении для хранения и обработки спортивного инвентаря (спортзал) устранить повреждения напольной плитки.
3. Устранить повреждения стенового покрытия (плитки) в помещении для хранения спортивного инвентаря (спортзал).
4. Привести техническое состояние вентиляционной системы здания в соответствии с требованиями **п. 2.7.4** СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
5. Провести замену перегоревших ламп в помещении для хранения и обработки инвентаря (спортзал), в кабинетах № 202, № 204, 319, помещении малого спортзала.
6. Провести очистку вентиляционных решеток в кабинете № 319.
7. Проводить регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования в учебных кабинетах 3 этажа, в кабинете № 202.
8. Установить дополнительные умывальники при обеденном зале установлены умывальники из расчета один кран на 20 посадочных мест.
9. В меню для обучающихся с 7 до 11 лет устранить превышение по содержанию Витамина А, фосфора, железа.
10. Установить продолжительность перемен в соответствии с требованиями **п. 3.4.16** СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
11. Об исполнении настоящего предписания сообщить в письменной форме **в срок до 02.12.2021года.**

содержание конкретных действий, которые должен совершить изготовитель_исполнитель, продавец

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица осуществляющего государственный контроль (надзор) влечет административную ответственность в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано:

- в досудебном порядке, путем подачи жалобы в Управление согласно действующего законодательства, который предусмотрен разделом V Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденный приказом от 16.07.2012г. №764
- в судебном порядке в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ путем подачи административного искового заявления в Суд общей юрисдикции (глава 22 КАС РФ), либо путем подачи заявления в Арбитражный суд (глава 4 АПК РФ)

**Начальник ТОУ Роспотребнадзора
по ХМАО-ЮГРЕ в г. Когалыме**

И.С. Казанцев

Предписание получил _____

Намивайкина
Ф.и.о

" 22 " апреля 20 21 г.