

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: ПМ 86230041000106108453

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
<https://private.proverki.gov.ru/private/pm/16180557>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека

по Ханты-Мансийскому автономному округу – ЮГРЕ

Территориальный отдел в городе Когалыме

ул. Молодежная, 17, г. Когалым, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА,
Тюменская область, 628480

телефон: 2-36-89 (34667) факс: 2-81-94 (34667) e-mail:
Kogalym@86.rosпотребнадзор.ru

ОКПО 76830253, ОГРН 1058600003681, ИНН/КПП 8601024794/860101001

(указывается наименование территориального отдела)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований
от 29.05.2023 № 16-Н**

628484, Тюменская область, ХМАО – ЮГРА, г. Когалым, ул. Молодежная, 17

(место выдачи предписания)

Главный специалист – эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
ХМАО-Югре в г. Когалыме

(должность лица, составившего предписание)

Наливайко Лариса Радиковна

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении профилактического визита, проведенного на основании абзаца 2 пункта 11(4)
постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях
организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» в
рамках проведения профилактического визита ПМ 86230041000106108453

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №7" ГОРОДА КОГАЛЫМА (МАОУ СОШ №7) ОГРН: 1028601442682, Дата присвоения ОГРН: 13.11.2002, ИНН: 8608040594, КПП: 860801001

628485, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Степана Повха улица, 13

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

При проведении профилактического визита в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №7" ГОРОДА КОГАЛЫМА (МАОУ СОШ №7) ОГРН: 1028601442682, Дата присвоения ОГРН: 13.11.2002, ИНН: 8608040594, КПП: 860801001, и рассмотрении экспертного заключения № 25 от 29.05.2023 г., с приложением Акта инспекции объектов хозяйственной и иной деятельности, работ, услуг, технологических процессов, рабочих мест от 29.04.2023 г., протоколов лабораторных исследований № 1553.К.23 от 26.05.2023г., № 1554.К.23 от 26.05.2023г., № 1552.К.23 от 25.05.2023г., № 13559.23 от 25.05.2023г., № 131.23.В.К от 24.05.2023г., № 132.23.В.К от 24.05.2023г., № 316.23.Ф.К от 25.05.2023г., № 317.23.Ф.К от 25.05.2023г., № 318.23.Ф.К от 25.05.2023г., филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ХМАО-Югре в г. Сургуте и в Сургутском районе, в г. Когалыме» выявлены нарушения обязательных требований, а именно:

1) 23.05.2023 г. в период с 10 ч. 20 мин. до 12 ч. 25 мин. при визуальном обследовании (осмотре) помещений МАОУ СОШ №7, по адресу: 628485, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Степана Повха улица, 13, установлено, что в душевой и туалете спортзала не работают сантехнические устройства (туалет, душ), в туалете мужском, расположенном на 3 этаже напротив кабинета № 320 туалетная кабинка не оборудована дверью. Данный факт является нарушением **ст. 11, ст.28, ст. 55** Федерального закона от 30.03.1999 N 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», **п. 2.4.11.** СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Туалетные комнаты оборудуются умывальниками и туалетными кабинами с дверями. Во вновь строящихся хозяйствующих субъектах в туалетах для мальчиков дополнительно устанавливаются писсуары, оборудованные перегородками.

Туалетные кабины оснащаются мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечиваются мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора.

Санитарно-техническое оборудование должно гигиеническим нормативам, быть исправным и без дефектов.

Факт нарушения подтверждается фототаблицей к акту профилактического визита от 29.05.2023г. № ПМ 86230041000106108453 (фото №1, 2, 3), протоколом осмотра от 23.05.2023г., экспертным заключением № 25 от 29.05.2023г.

2) 23.05.2023 г. в период с 10 ч. 20 мин. до 12 ч. 25 мин. при визуальном обследовании (осмотре) помещений МАОУ СОШ №7, по адресу: 628485, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Степана Повха улица, 13, в кабинете № 301 окна не оборудованы регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы), длиной не ниже уровня подоконника, в кабинетах № 213, 211, 214, 215, 203 отсутствуют москитные сетки.

Данный факт является нарушением **ст. 11, ст.28, ст. 55** Федерального закона от 30.03.1999 N 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», **п. 2.4.13** СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, - москитными сетками.

Факт нарушения подтверждается фототаблицей к акту профилактического визита от 29.05.2023г. № ПМ 86230041000106108453 (фото № 4,5,6,7,8,9), протоколом осмотра от 23.05.2023г., экспертным заключением № 25 от 29.05.2023г.

3) 23.05.2023 г. в период с 10 ч. 20 мин. до 12 ч. 25 мин. при визуальном обследовании (осмотре) помещений МАОУ СОШ №1, по адресу: 628485, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Степана Повха улица, 13, установлено, что в женском туалете (на 2 этаже напротив кабинета № 212) напольная плитка имеет повреждения.

Данный факт является нарушением **ст. 11, ст.28, ст. 55** Федерального закона от 30.03.1999 N 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», **п. 2.5.2.** СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

Факт нарушения подтверждается фототаблицей к акту профилактического визита от 29.05.2023г. № ПМ 86230041000106108453 (фото № 10), протоколом осмотра от 23.05.2023г., экспертным заключением № 25 от 29.05.2023г.

4) 23.05.2023 г. в период с 10 ч. 20 мин. до 12 ч. 25 мин. при визуальном обследовании (осмотре) помещений МАОУ СОШ №7, по адресу: 628485, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Степана Повха улица, 13, установлено, что имеются нарушения целостности отделки, дефекты покрытия, не позволяющие проводить качественную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно:

- женский туалет (на 2 этаже напротив кабинета № 212) – дефект отделки стены;
- лестничный марш 1-2 этаж (выход № 4) – дефект отделки потолка;
- малый спортзал –дефект отделки стены;
- кабинеты № 301, 306 – подтеки на стене и потолке,

Данный факт является нарушением **ст. 11, ст.28, ст. 55** Федерального закона от 30.03.1999 N 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», **п. 2.5.3.** СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Факт нарушения подтверждается фототаблицей к акту профилактического визита от 29.05.2023г. № ПМ 86230041000106108453 (фото № 11,12,13,14,15), протоколом осмотра от 23.05.2023г., экспертным заключением № 25 от 29.05.2023г.

5) 23.05.2023 г. в период с 10 ч. 20 мин. до 12 ч. 25 мин. при визуальном обследовании (осмотре) помещений МАОУ СОШ №7, по адресу: 628485, Ханты-Мансийский автономный округ

- Югра, Когалым город, Степана Повха улица, 13, установлено, что в кабинете № 217, туалете женском 2 этаж, расположенном напротив кабинета № 212, туалете мужском 3 этаж, расположенном напротив кабинета № 303 имеются лампы, находящиеся в неисправном состоянии.

Данный факт является нарушением **ст. 11, ст.28, ст. 55** Федерального закона от 30.03.1999 N 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», **п. 2.8.9.** СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений.

Факт нарушения подтверждается фототаблицей к акту профилактического визита от 29.05.2023г. № ПМ 86230041000106108453 (фото № 16,17,18,19), протоколом осмотра от 23.05.2023г., экспертным заключением № 25 от 29.05.2023г.

6) 23.05.2023 г. в период с 10 ч. 20 мин. до 12 ч. 25 мин. при визуальном обследовании (осмотре) помещений МАОУ СОШ №7, по адресу: 628485, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Степана Повха улица, 13, установлено, что в помещениях пищеблока отсутствует холодильное оборудование для хранения поступившей необработанной овощной продукции (картофель, лук и пр.).

Данный факт является нарушением **ст. 11, ст.28, ст. 55** Федерального закона от 30.03.1999 N 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», **п. 2.4.6.1.** СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», **п. 193** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений.

Факт нарушения подтверждается фототаблицей к акту профилактического визита от 29.05.2023г. № ПМ 86230041000106108453 (фото № 20,21), протоколом осмотра от 23.05.2023г., экспертным заключением № 25 от 29.05.2023г.

7) В МАОУ СОШ №7, по адресу: 628485, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Степана Повха улица, 13, в помещении кабинета № 104, согласно протоколу измерений параметров микроклимата в жилых и общественных зданиях № 316.23.Ф.К от 25.05.2023г., экспертного заключения ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ХМАО-Югре в г. Сургуте и в Сургутском районе, в г. Когалыме» № 25 от 29.05.2023 г., Акта инспекции проектной и иной документации, продукции, факторов среды обитания, результатов лабораторно-инструментальных исследований от 29.05.2023 г. (приложение к Экспертному заключению № 25 от 29.05.2023 г.) параметры микроклимата не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по относительной влажности – в контрольной точке № 1 от 29,2 % до 29,5 %, в контрольной точке № 2 от 29,4 % до 29,7 % при гигиеническом нормативе от 40% до 60%.

Данный факт является нарушением **ст. 11, ст.28, ст. 55** Федерального закона от 30.03.1999 N 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», **п. 2.7.1** СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», **п.98 таблицы 5.34** СанПиН 1.2.3685-21

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Факт нарушения подтверждается протоколом измерений параметров микроклимата в жилых и общественных зданиях № 316.23.Ф.К от 25.05.2023г., экспертным заключением № 25 от 29.05.2023г.

8) В МАОУ СОШ №7, по адресу: 628485, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Степана Повха улица, 13 согласно протоколу лабораторных исследований № 1553.К.3 от 26.05.2023г., экспертного заключения ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ХМАО-Югре в г. Сургуте и в Сургутском районе, в г. Когалыме» № 25 от 29.05.2023 г., Акта инспекции проектной и иной документации, продукции, факторов среды обитания, результатов лабораторно-инструментальных исследований от 29.05.2023 г. (приложение к Экспертному заключению № 25 от 29.05.2023 г.), дезинфицирующий раствор: «Део-Хлор» 0,015%, по показателю массовая доля активного хлора не соответствует инструкции №24/12.

Данный факт является нарушением **ст. 11, ст.28, ст. 55** Федерального закона от 30.03.1999 N 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», **п. 2.11.3.** СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Факт нарушения подтверждается протоколом лабораторных исследований № 1553.К.3 от 26.05.2023г экспертным заключением № 25 от 29.05.2023г.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля», пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №7" ГОРОДА КОГАЛЫМА (МАОУ СОШ №7) ОГРН: 1028601442682, Дата присвоения ОГРН: 13.11.2002, ИНН: 8608040594, КПП: 860801001

628485, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Степана Повха улица, 13

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

УСТРАНИТЬ выявленные нарушения в срок до 29 августа 2023 г

Об исполнении настоящего предписания сообщить в письменной форме с приложением документов и материалов, подтверждающих исполнение настоящего предписания в срок до «29» августа 2023 г.

1) В МАОУ СОШ №7, по адресу: 628485, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Степана Повха улица, 13, в душевой и туалете спортзала привести в рабочее состояние сантехнические устройства (туалет, душ), в туалете мужском, расположенном на 3 этаже (напротив кабинета № 320) туалетную кабинку оборудовать дверью.

2) В МАОУ СОШ №7, по адресу: 628485, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Степана Повха улица, 13, в кабинете № 301 окна оборудовать регулируемые

солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы), длиной не ниже уровня подоконника, в кабинетах № 213, 211, 214, 215, 203 установить москитные сетки.

3) В МАОУ СОШ №1, по адресу: 628485, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Степана Повха улица, 13, в женском туалете (на 2 этаже напротив кабинета № 212) устранить дефекты напольной плитки.

4) В МАОУ СОШ №7, по адресу: 628485, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Степана Повха улица, 13, устранить нарушения целостности отделки, дефекты покрытия, не позволяющие проводить качественную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно:

- женский туалет (на 2 этаже напротив кабинета № 212) – дефект отделки стены;
- лестничный марш 1-2 этаж (выход № 4) – дефект отделки потолка;
- малый спортзал – дефект отделки стены;
- кабинеты № 301, 306 – подтеки на стене и потолке,

5) В МАОУ СОШ №7, по адресу: 628485, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Степана Повха улица, 13, в кабинете № 217, туалете женском 2 этаж, расположенном напротив кабинета № 212, туалете мужском 3 этаж, расположенном напротив кабинета № 303 установить исправные лампы.

6) В МАОУ СОШ №7, по адресу: 628485, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Степана Повха улица, 13, в помещениях пищеблока установить холодильное оборудование для хранения поступающей необработанной овощной продукции (картофель, лук и пр.).

7) В МАОУ СОШ №7, по адресу: 628485, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Степана Повха улица, 13, в помещении кабинета № 104, привести параметры микроклимата в соответствие.

8) В МАОУ СОШ №7, по адресу: 628485, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Степана Повха улица, дезинфицирующий раствор: «Део-Хлор» 0,015% разводить согласно инструкции №24/12.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №7" ГОРОДА КОГАЛЫМА (МАОУ СОШ №7)
ОГРН: 1028601442682, Дата присвоения ОГРН: 13.11.2002, ИНН: 8608040594, КПП: 860801001
628485, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Степана Повха улица, 13

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист – эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г.
Когалыме

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «29» 05 2023 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: